

Общество с ограниченной ответственностью

**ПромМаш Тест**

Свидетельство об аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации  
и результатов инженерных изысканий № RA.RU.610735.0000694

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ПромМаш Тест»

А. П. Филатчев

«15» июня 2018 г.



**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ**

№ 

7	7	-	2	-	1	-	2	-	0	4	3	2	-	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Объект капитального строительства**

«Многokвартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения по ул. Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска.

Многokвартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения № 3/4 по ГП. Корректировка (III этап строительства)»

**Объект негосударственной экспертизы**

Проектная документация

Москва  
2018

Положительное заключение по проектной документации объекта «Многokвартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения по ул. Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска.

Многokвартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения № 3/4 по ГП. Корректировка (III этап строительства)»

## **1 Общие положения**

### **1.1 Основания для проведения негосударственной экспертизы:**

- Заявление Заказчика на проведение негосударственной экспертизы проектной документации;
  - Положительное заключение государственной экспертизы по результатам инженерных изысканий, выданное ООО «ПромМаш Тест».
- Договор на проведение негосударственной экспертизы № 2018-06-147929-KAU-PM от 06.06.2018

### **1.2 Сведения об объекте негосударственной экспертизы с указанием вида и наименования рассматриваемой документации (материалов), разделов такой документации**

*Разделы проектной документации в которые были внесены корректировки по объекту капитального строительства «Многokвартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения по ул. Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска. Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения № 3/4 по ГП. Корректировка (III этап строительства)»:*

- Раздел 1 «Пояснительная записка»;
- Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»;
- Раздел 3 «Архитектурные решения»;
- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения»;
- Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»;
- Подраздел 1 «Система электроснабжения»;
- Подраздел 2 «Система водоснабжения»;
- Подраздел 3 «Система водоотведения»;
- Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»;
- Подраздел 5 «Сети связи»;
- Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;
- Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»;

### **1.3 Сведения о предмете негосударственной экспертизы**

Предметом негосударственной экспертизы является оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, а также результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов:

- Федеральному закону РФ №190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостроительный Кодекс РФ»;
- Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- Федеральному закону РФ №384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Перечню национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального Закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденному Распоряжением Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. №1521-р;
- Перечню документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального Закона от 30



декабря 2009 г. №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденному Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2010 г. N 2079;

- Федеральному закону РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании»;
- Федерального закона РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Перечню национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального Закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", утвержденному Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 апреля 2009 г. N 1573;
- Федеральному закону РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»;
- Федеральному закону РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

#### 1.4 Идентификационные сведения об объекте капитального строительства

Наименование объекта: «Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения по ул. Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска. Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения № 3/4 по ГП. Корректировка (III этап строительства)»

#### 1.5 Техничко-экономические характеристики объекта капитального строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей

##### 1.5.1 Вид строительства

Капитальное строительство

##### 1.5.2 Функциональное назначение объекта капитального строительства

Жилой дом

##### 1.5.3 Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства:

Основные технические показатели объекта капитального строительства:

Наименование показателей	Ед. изм.	Колич. до корректировки	Колич. после корректировки
Площадь застройки	м <sup>2</sup>	1374,68	776,31
Этажность здания	эт.	17	17
Количество этажей	эт.	18	18
Количество квартир и их площадь (без балконов), всего		172/7124,11	175/7220,38
в том числе:			
– однокомнатные студии	шт.	16/359,52	32/620,81
– двухкомнатные студии		93/3565,56	79/2976,26
– трехкомнатные студии		63/3199,03	48/2453,88
– трехкомнатные квартиры		-/-	16/1169,43
Площадь здания	м <sup>2</sup>	10508,14	10692,12
Строительный объем		37055,36	34652,66
в т.ч. надземный	м <sup>3</sup>	35086,65	32683,95
в т.ч. подземный		1968,71	1968,71



Положительное заключение по проектной документации объекта «Многokвартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения по ул. Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска.

Многokвартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения № 3/4 по ГП. Корректировка (III этап строительства)»

Высота здания	м	47,45	47,45
Площадь лоджий	м <sup>2</sup>	-	706,45
Общая площадь помещений общественного назначения (3 шт.)	м <sup>2</sup>	800,66	193,92
Общая площадь подсобных помещений квартир (12 шт.)	м <sup>2</sup>	59,95	51,00
Потребность объекта в энергоресурсах:			
Водопотребление	м <sup>3</sup> /сут	90,6	90,6
Отвод стоков	м <sup>3</sup> /сут	90,6	90,6
Потребление тепла	Гкал/час	0,849363	0,781414
Потребление электроэнергии - II категория (в том числе I категория)	кВт	289,9	289,9

#### 1.6 Идентификационные сведения о лицах, осуществивших подготовку проектной документации и (или) выполнивших инженерные изыскания<sup>а</sup>

##### Генеральная проектная организация:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью МЖК «Энергетик»

Сокращенное наименование: ООО МЖК «Энергетик»

Юридический адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Обская, 50, офис 14

Фактический адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Обская, 50, офис 14

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-П-142-27022010-5405221952-237, выданное саморегулируемой организацией НП «Союз проектировщиков Сибири» 12 апреля 2015 года.

#### 1.7 Идентификационные сведения о заявителе, застройщике, заказчике

##### Заявитель, заказчик, застройщик:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Строительные решения»

Сокращенное наименование: ООО «Строительные решения»

Юридический адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Обская дом 48/1, офис 4

Фактический адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Обская дом 48/1, офис 4

Источник финансирования – средства Застройщика

## 2 Описание рассмотренной документации (материалов)

2.1 Сведения о задании застройщика или заказчика на выполнение инженерных изысканий (если инженерные изыскания выполнялись на основании договора), иная информация, определяющая основания и исходные данные для подготовки результатов инженерных изысканий

– Положительное заключение экспертизы инженерно-геологических изысканий, выданное ООО «ПромМаш Тест».

2.2 Сведения о задании застройщика или заказчика на разработку проектной документации (если проектная документация разрабатывалась на основании договора), иная информация, определяющая основания и исходные данные для проектирования

– Техническое задание на выполнение проектной и рабочей документации.

– Договор аренды земельного участка между мэрией города Новосибирска и ООО МЖК «Энергетик» от №114815т от 28.01.2013г аренды земельного участка



площадью 25 666 м<sup>2</sup> на территории города Новосибирска.

- Кадастровый паспорт земельного участка площадью (кадастровый номер 54:35:082610:1074) от 05.08.2016 № 54/201/16-411483 с описанием местоположения границ земельного участка.
- Градостроительный план земельного участка площадью 25 666 м<sup>2</sup>, утвержденный постановлением мэрии г. Новосибирска.
- Экспертное заключение ФБУЗ «ЦГиЭ в Новосибирской области» от 19.09.2014 № 10-3/003406 по результатам лабораторных исследований почвы.
- Экспертное заключение ФБУЗ «ЦГиЭ в Новосибирской области» от 12.12.2013 № 12-20/661 по радиационному обследованию земельного участка.
- Технические условия МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» от 14.09.2016 № 5-20196 на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.
- Технические условия ООО «СИБЭЛС» от 05.02.2018 № 29/2017/ТП для присоединения к электрическим сетям.
- Технические условия АО «СИБЭКО» на подключение к тепловым сетям.
- Технические условия ЗАО «Зап-СибТранстелеком» от 13.05.2016 № 1238 на телефонизацию.
- Письмо ЗАО «Зап-СибТранстелеком» от 20.10.2014 № 01780 о радиофикации.
- Технические условия ООО «Сибирская лифтовая компания» от 08.07.2013 № Х-416 на диспетчеризацию лифтов.
- Отчет о результатах инженерно-геологических изысканий на площадке строительства.

## **2.6 Перечень рассмотренных разделов проектной документации**

*На экспертизу представлены следующие разделы проектной документации:*

- Раздел 1 «Пояснительная записка» 16-3/4-16-ПЗ;
- Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» 16-3/4-16-ПЗУ;
- Раздел 3 «Архитектурные решения» 16-3/4-16-АР;
- Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» 16-3/4-16-КР;
- Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»;
- Подраздел 1 «Система электроснабжения» 16-3/4-16-ИОС1;
- Подраздел 2 «Система водоснабжения» 16-3/4-16-ИОС2;
- Подраздел 3 «Система водоотведения» 16-3/4-16-ИОС3;
- Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» 16-3/4-16-ИОС4;
- Подраздел 5 «Сети связи» 16-3/4-16-ИОС5;
- Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» 16-3/4-16-ПБ;
- Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» 16-3/4-16-ОДИ;

## **2.7 Описание основных решений (мероприятий) по каждому из рассмотренных разделов**

### **2.7.1 Раздел 1 «Пояснительная записка»**

Корректировка вызвана:

- выполнена другая компоновка лестнично-лифтового узла;
- лифт изменен на без машинного отделения, вследствие этого выполнена другая компоновка выхода на кровлю;



Положительное заключение по проектной документации объекта «Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения по ул. Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска.

Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения № 3/4 по ГП. Корректировка (III этап строительства)»

- тип незадымляемой лестничной клетки изменен на Н2 (с подпором воздуха при пожаре непосредственно в лестницу);
- изменился состав и количество квартир;

В связи с корректировкой в пояснительной записке указаны технико-экономические показатели до и после корректировки жилого дома.

Пояснительная записка содержит необходимые исходные данные и сведения для подготовки проектной документации.

## **2.7.2 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»**

Требуемое по расчету количество машино-мест для объекта после корректировки составляет 88 м/мест в границах земельного участка.

*После корректировки изменились технико-экономические показатели земельного участка:*

Площадь участка в границе отвода	- 25 666,00 кв.м.
Площадь застройки	- 3 155,62 кв.м.
Площадь твёрдых покрытий	- 10 059,64 кв.м.
Площадь площадок	- 3 157,03 кв.м.
Площадь озеленения	- 9 293,71 кв.м.

В части остальных решений раздел не корректировался. Проектные решения приведены в экспертном заключении ООО «ПромМаш Тест» №77-2-1-2-0321-16 от 26 сентября 2016г.

## **2.7.3 Архитектурные решения**

Корректировка включает в себя:

- удаление одноэтажной части здания и помещений общественного назначения на первом этаже здания;
- на первом этаже помещения общественного назначения заменены на квартиры;
- выполнена другая компоновка лестнично-лифтового узла;
- тип незадымляемой лестничной клетки изменен на Н2 (с подпором воздуха при пожаре непосредственно в лестницу);
- вентиляционные каналы квартир выполнены из кирпича;
- электрощитовая офисов расположена на отм. 0,000;
- на первом этаже помещение консьержа изменено на помещение КИП;
- лифт выполнен без машинного отделения, вследствие этого выполнена другая компоновка выхода на кровлю;
- изменился состав, компоновка и количество квартир;

В связи с корректировкой указаны технико-экономические показатели до и после корректировки жилого дома.

В части остальных решений раздел не корректировался. Проектные решения приведены в экспертном заключении ООО «ПромМаш Тест» №77-2-1-2-0321-16 от 26 сентября 2016г.

## **2.7.4 Конструктивные решения**

Корректировка включает в себя:

- Изменение свайного поля и ростверков из-за удаления одноэтажной части здания из проектной документации;
- Корректировка лестнично-лифтового блока;
- Корректировка лифтовой шахты и выхода на кровлю из-за применения лифта без машинного отделения;

В части остальных решений раздел не корректировался. Проектные решения приведены в экспертном заключении ООО «ПромМаш Тест» №77-2-1-2-0321-16 от 26 сентября 2016г.



## **2.7.5 Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»**

### **Подраздел 5.1 «Система электроснабжения»**

Корректировка включает в себя:

- изменение поэтажных планов из-за новой компоновки квартир и лестнично-лифтового узла и удаления одноэтажной части здания из проектной документации, замены помещений общественного назначения на первом этаже на квартиры;

В части остальных решений раздел не корректировался. Проектные решения приведены в экспертном заключении ООО «ПромМаш Тест» №77-2-1-2-0321-16 от 26 сентября 2016г.

### **2.7.6 Подраздел 5.2, 5.3 «Система водоснабжения и водоотведения»**

Корректировка включает в себя:

- изменение поэтажных планов из-за новой компоновки квартир и лестнично-лифтового узла и удаления одноэтажной части здания из проектной документации, замены помещений общественного назначения на первом этаже на квартиры;

В части остальных решений раздел не корректировался. Проектные решения приведены в экспертном заключении ООО «ПромМаш Тест» №77-2-1-2-0321-16 от 26 сентября 2016г.

### **2.7.7 Подраздел 5.4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»**

Корректировка включает в себя:

- изменение поэтажных планов из-за новой компоновки квартир и лестнично-лифтового узла и удаления одноэтажной части здания из проектной документации, замены помещений общественного назначения на первом этаже на квартиры;

- корректировка систем приточной вентиляции из-за изменения типа лестничной клетки с Н3 на Н2 (подпор непосредственно в лестничную клетку);

В части остальных решений раздел не корректировался. Проектные решения приведены в экспертном заключении ООО «ПромМаш Тест» №77-2-1-2-0321-16 от 26 сентября 2016г.

### **2.7.8 Подраздел 5.5 «Сети связи»**

Корректировка включает в себя:

- изменение поэтажных планов из-за новой компоновки квартир и лестнично-лифтового узла и удаления одноэтажной части здания из проектной документации, замены помещений общественного назначения на первом этаже на квартиры;

В части остальных решений раздел не корректировался. Проектные решения приведены в экспертном заключении ООО «ПромМаш Тест» №77-2-1-2-0321-16 от 26 сентября 2016г.

## **2.7.12 Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»**

Раздел не корректировался. Проектные решения приведены в экспертном заключении ООО «ПромМаш Тест» №77-2-1-2-0321-16 от 26 сентября 2016г.

## **2.7.13 Перечень мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности**

Раздел не корректировался. Проектные решения приведены в экспертном заключении ООО «ПромМаш Тест» №77-2-1-2-0321-16 от 26 сентября 2016г.

## **2.7.13 Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»**

Корректировка включает в себя:



- изменение поэтажных планов из-за новой компоновки квартир и лестнично-лифтового узла и удаления одноэтажной части здания из проектной документации, замены помещений общественного назначения на первом этаже на квартиры;

В части остальных решений раздел не корректировался. Проектные решения приведены в экспертном заключении ООО «ПромМаш Тест» №77-2-1-2-0321-16 от 26 сентября 2016г.

#### **2.7.14 Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»**

Корректировка включает в себя:

- изменение поэтажных планов эвакуации МГН из-за новой компоновки квартир и лестнично-лифтового узла и удаления одноэтажной части здания из проектной документации, замены помещений общественного назначения на первом этаже на квартиры;

В части остальных решений раздел не корректировался. Проектные решения приведены в экспертном заключении ООО «ПромМаш Тест» №77-2-1-2-0321-16 от 26 сентября 2016г.

#### **2.7.15 Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»**

Раздел не корректировался. Проектные решения приведены в экспертном заключении ООО «ПромМаш Тест» №77-2-1-2-0321-16 от 26 сентября 2016г.

#### **2.7.16 Раздел 10.2 Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства**

Раздел не корректировался. Проектные решения приведены в экспертном заключении ООО «ПромМаш Тест» №77-2-1-2-0321-16 от 26 сентября 2016г.

#### **2.7.15 Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома»**

Раздел не корректировался. Проектные решения приведены в экспертном заключении ООО «ПромМаш Тест» №77-2-1-2-0321-16 от 26 сентября 2016г.

### **3 Выводы по результатам рассмотрения**

#### **3.1 Выводы о соответствии или несоответствии в отношении рассмотренных разделов проектной документации**

Раздел 1 «Пояснительная записка» соответствует требованиям действующих технических регламентов и технических нормативных документов.

Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» соответствует заданию на проектирование и требованиям технических регламентов.

Раздел 3 «Архитектурные решения» соответствует заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий.

Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» соответствует заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий.

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

Подраздел 1 «Система электроснабжения» соответствует заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и технических нормативных документов.

Подраздел 2 «Система водоснабжения» соответствует заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и технических нормативных документов.

Подраздел 3 «Система водоотведения» соответствует заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и технических нормативных документов.

Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» соответствует заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и технических нормативных документов.



Положительное заключение по проектной документации объекта «Многokвартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения по ул. Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска. Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения № 3/4 по ГП. Корректировка (III этап строительства)»

Подраздел 5 «Сети связи» соответствует заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и технических нормативных документов.

Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» соответствует заданию на проектирование, требованиям технических регламентов в части обеспечения охраны окружающей среды.

- Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» соответствует заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и технических нормативных документов.

- Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» соответствует заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и технических нормативных документов.

- Раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» соответствует заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и технических нормативных документов.

- Раздел 10.2 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства» соответствует заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и технических нормативных документов.

- Раздел 11.2 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома» соответствует заданию на проектирование, требованиям технических регламентов и технических нормативных документов.

### **3.2 Общие выводы о соответствии или несоответствии объекта негосударственной экспертизы требованиям, установленным при оценке соответствия**

Проектная документация (без сметы на строительство) «Многokвартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения по ул. Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска. Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения № 3/4 по ГП. Корректировка (III этап строительства)»:

- по составу и содержанию соответствует требованиям «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87;

- соответствует заданию на проектирование, требованиям технических регламентов, технических нормативных документов и результатам инженерных изысканий.

### **3.3 Рекомендации организации, проводившей негосударственную экспертизу**

Ответственность за согласование Задания на разработку проектной документации возлагается на Заказчика.

Ответственность за внесение во все экземпляры проектной документации и технических отчетов по инженерным изысканиям изменений и дополнений по замечаниям, выявленным в процессе проведения негосударственной экспертизы, возлагается на заказчика и проектировщика.

#### **Эксперты:**





Чаленко Владимир Васильевич


Эксперт по направлению деятельности 3.1. Организация экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий  
Аттестат № МС-Э-34-3-6020 2.1. Объемно-планировочные, архитектурные и конструктивные решения, планировочная организация земельного участка, организация строительства  
Аттестат № МС-Э-48-2-6398





Положительное заключение по проектной документации объекта «Многоквартирные многоэтажные жилые дома с помещениями общественного назначения по ул. Заречная в Первомайском районе г. Новосибирска. Многоквартирный многоэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения № 3/4 по ГП. Корректировка (III этап строительства)»


 Емелина Татьяна Ивановна  
Эксперт по направлению деятельности 2.1.3. Конструктивные решения  
Аттестат № МС-Э-49-2-3623


 Кунаев Аркадий Геннадьевич  
Эксперт по направлению деятельности 2.3.2. Системы автоматизации, связи и сигнализации  
Аттестат № МС-Э-30-2-3135

 Маслова Елена Владимировна  
Эксперт по направлению деятельности 2.3.1. Электроснабжение и электропотребление  
Аттестат № ГС-Э-18-2-0701

 Бурдин Александр Сергеевич  
Эксперт по направлению деятельности 2.4.1. Охрана окружающей среды  
Аттестат № МС-Э-24-2-7502

 Арсланов Мансур Марсович  
Эксперт по направлению деятельности 2.2.1. Водоснабжение, водоотведение и канализация  
Аттестат № МС-Э-98-2-4906 2.2.2. Теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование  
Аттестат № МС-Э-5-2-2467

 Василевский Игорь Станиславович  
Эксперт по направлению деятельности 2.5 Пожарная безопасность  
Аттестат МС-Э-71-2-4187

 Щербаков Игорь Алексеевич  
Эксперт по направлению деятельности 2.4.2. Санитарно-эпидемиологическая безопасность  
Аттестат № МС-Э-15-2-7202





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

0000694

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ

на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации  
и (или) негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий

№ RA.RU.610735

(номер свидетельства об аккредитации)

№ 0000694

(учетный номер бланка)

Настоящим удостоверяется, что Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"

(полное и (в случае, если имеется)

(ООО "ПРОММАШ ТЕСТ")

сокращенное наименование и ОГРН юридического лица)

ОГРН 1095029001792

место нахождения

115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 11, пом. 60.

(адрес юридического лица)

аккредитовано (а) на право проведения негосударственной экспертизы

проектной документации

результатов инженерных изысканий

(вид негосударственной экспертизы, в отношении которого получена аккредитация)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ с 02 апреля 2015 г. по 02 апреля 2020 г.

Руководитель (заместитель Руководителя)  
органа по аккредитации

М.А. Якутова

(Ф.И.О.)

